

競争入札設計図書等に関する回答書

2022年8月5日

公立大学法人会津大学
理事長 宮崎 敏明

工 事 番 号	第 2 2 0 7 - 0 - 5 1 号	
工 事 名	会津大学短期大学部暖房設備更新（3期）工事	
質 問 事 項		
<p>1. 本工事において消防署への手続き、「危険物取扱所変更許可申請書」の提出が必要になると思われます。書類作成は受注者負担で申請手数料の納付金は発注者負担と考えて宜しいですか。（金額は2万円程度と思われます）</p> <p>2. 温水ポンプ設置に際し、設置スペースが狭小の為、既設ポンプと上下設置になる場合、架台制作費用に関しては増額対象と考えて宜しいですか。</p> <p>3. 金抜き設計書 19 頁において、「3-1 空気調和設備(2)配管設備」の細目で「フレキシブルジョイント保温」75Aと100Aの各、見積単価の開示をお願いします。</p>		
回 答 事 項		
<p>1. 書類作成及び申請手数料については、現場管理費の租税公課（諸官公署手続き費用）の項目に含まれており、建築関係工事特記仕様書の「1.一般共通事項 27 官公庁手続き等」に記載があるとおり、受注者の負担となります。</p> <p>2. 会津大学工事請負契約約款第 18 条に基づき、必要に応じて協議の対象とします。</p> <p>3. フレキシブルジョイント保温の単価については、見積表記が誤りであり、次のとおり修正します。</p>		
【誤】		
名称	摘要	備考
フレキシブルジョイント保温	75A	見積・刊行物
フレキシブルジョイント保温	100A	見積・刊行物
【正】		
名称	摘要	備考
冷温水用弁類保温	グラスウール 80A 屋内露出 ｶﾞｰ垂鉛鉄板	MO-632155 2204A+6
冷温水用弁類保温	グラスウール 100A 屋内露出 ｶﾞｰ垂鉛鉄板	MO-632155 2204A+6